



Petter J Rasmussen As

Diktervegen 8

5538 HAUGESUND

Dato: 06.02.2023

Dokumentnummer: 22/6331-20
Deres referanse: Martin Andre Sandvik
Vevatne

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 119, bnr. 156 - Svar på spørsmål - kryssing av kommunal sjøledning

Viser til deres e-post mottatt 01.02.2023 med spørsmål til byggesak 22/6331, varmepumpehus og sjøvannsinntak. Dere etterlyser svar på spørsmålene den 03.02.2023.

I forbindelse med sjøvannsinntaket har dere behov for å krysse en kommunal sjøledning. Dere lurer på hva som er kommunens syn på dette.

- Spørsmålet er sendt videre til sektor vann, avløp, renovasjon. Vi har ikke mottatt svar. Dere kan kontakte sektor vann, avløp, renovasjon v/Elin Therese Storesund på e-post ets@karmoy.kommune.no.

For å beskytte eksisterende ledning skal det legges en betong/steinmadrass (gaboin) på ca 2x5 m over eksisterende ledning. Dere lurer på om dette krever innhentelse av nye tillatelser utover de dere allerede har fått.

- Det må søkes om endring av gitt tillatelse.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.