

RØRLEGGERMESTER OLSEN  
Att: Olsen Espen Meidell  
Karmøyvegen 581  
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
LZUK8460	GID 90/26	2023/1106	Oddmund Røkke	Kopervik, 06.02.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 90/26 - Fiskåvegen 58 er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjent som omsøkt.**  
**Det skal monteres vannmåler og tilbakeslagsventil væskekategori 2.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Andresen Roald	Fiskåvegen 58	4262	Avaldsnes

