



KARMØY KOMMUNE

Karmøy Vannverk, Brekke

## Karmøy vannverk, Brekke

### *Graving/ sprengning på/ ved industrivannledning*

Det er forbud mot sprengning, graving og fylling nærmere enn 6 m fra industrivannledningens senterlinje.

Dersom det skal sprenges nærmere enn 12 m må det utarbeides plan og beskrivelse for hvorledes tiltaket skal gjennomføres.

I planbeskrivelsen må det legges særskilt vekt på rystelse ved eventuell sprengning.

Også for sprengnings- og større fyllingsarbeider i større avstand må det utvises varsomhet.

Det forutsettes at det utføres stor forsiktighet ved all graving i nærheten av hovedvannforsyningen til Hydro Karmøy.

I umiddelbar nærhet skal det graves for hånd.

Videre må det sørges for at vannledningen blir påvist og merket av våre folk.

Trafikk (veg) over ledning kan medføre økt trykk på ledning. Det er derfor særdeles viktig at underliggende masse er stabil og ikke utøver trykk på omtalt vannledning

Vannverket kan gi dispensasjon etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Før tiltak iverksettes i sikringssonen må det utarbeides plan og beskrivelse for hvorledes tiltaket skal gjennomføres. I planbeskrivelsen må det legges særskilt vekt på rystelse ved eventuell sprengning.

I ustabile masser må fundamentering av kjørebane vies særskilt oppmerksomhet.

Bløte masser kan for eksempel fjernes før oppfylling med pukk og grusmasser som underbygning og bærelag.

Det er helt nødvendig med faglig vurdering av nødvendige sikringstiltak før det gis dispensasjon fra klausuleringsbestemmelsene.

Med vennlig hilsen

Knut Leirvåg  
Avdelingsleder  
Karmøy vannverk, Brekke



Karmøy vannverk, Brekke, 4250 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 81 16 25 ◦ e-post: [postmottak@karmoy.kommune.no](mailto:postmottak@karmoy.kommune.no)