



V = Høyspent 3 x 400 mm² AL
 W = Høyspent 3 x 240 mm² AL
 X = Høyspent 3 x 150 mm² AL
 Y = Høyspent 3 x 95 mm² AL
 S = Sjøkabel

0 = Jordledning
 2 = Lavspent 4 x
 3 = Lavspent 4 x
 4 = Lavspent 4 x
 5 = Gatelyskabel

Skjøytes oss inn på eksisterende høyspent kabel

6 = Lavspent 4 x 50 mm² AL
 7 = Lavspent 4 x 25 mm² AL
 8 = Rør 40 mm
 9 = Rør 110 mm
 1 = Rør 160 mm

A=Rør 1 x 8 mm
 B=Rør 1 x 16 mm
 C=Rør 1 x 20 mm
 D=Rør 1 x 25 mm
 E=Rør 1 x 50 mm

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Haugland Kraft AS

Dato: 2021.10.15
 Sign: BOPE



Målestokk
 1:300