

HERVIK RØR AS
Att: Hervik Erik
Hervikneset 45
5566 HERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
CLTQ3798	GID 13/318	2023/1196	Oddmund Røkke	Kopervik, 07.02.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 13/318 - Årabrotvegen 32 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres vannmåler og tilbakeslagsventil vøskategori 2.
Slamavskiller tømmes etter behov.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
GL PROSJEKTSERVICE AS	Fotvegen 12	4250	KOPERVIK

