



Urbanhus Kjededrift As

Haraldsgata 90

5528 HAUGESUND

Dato: 07.02.2023

Dokumentnummer: 23/583-4

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 149 bnr. 506 - mangler ved søknaden - nybygg enebolig m/garasje og støttemur

Tiltak: nybygg
Byggested: Gbnr: 149/506 Stemmemyr
Tiltakshaver: Erlend Hantho
Ansvarlig søker: Urbanhus Kjededrift As

Vi viser til din søknad om som er mottatt hos oss 23.01.23.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Boligen er vist uten skorstein. Skal det installeres vannbåren varme?
- Den omsøkte sokkelhøyden er for høy. Den må reduseres til kote 76,2 moh. Det må sendes inn reviderte tegninger.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.