

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: VEVJ8023 Saksnummer: 2022/10464

Foretak

 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Org.nr: 981593707
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

 **Kontakt**
Christian Sirnes

 **Telefon**
4080670

 **Mobil**
4080670

 **Epost**
firmapost@geir-sirnes.no

Kontaktperson

 Tollefsen Rune

 **Telefon**
40806080

 **Telefon**
40806080

 **Epost**
rune@geir-sirnes.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Skrevegen 106

 **Gårds- og bruksnummer**
112/221

 **Bygningsnummer**
11911307

 **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 Skarstein Knut Oddvar
Skrevegen 106
5541 Kolnes
NORGE

 **Epost**
knut.skarstein@haugnett.no

 **Telefon**
-

 **Mobil**
92641150

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**
Koble ut slamavskiller og sette ned Pumpestasjon. Kobler oss til pumpeledning som allerede ligger klar på eiendommen. Lagt den gang vegen ble utbedret. Ledning går til kum i fortau, selvfølgelig videre.

 **Type arbeid**
Spillvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
01.12.2022

Ferdigdato
22.03.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Spillvann
Tilkobling

Stikk avløp (STK)
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm

Utvendig utstyr



Annet

Tekst: kloakkpumpestasjon EMS 350 liter



Spillvannsledning

Dimensjon: 40mm, Materiale: Polyet. høy dens PE100, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (0)

-



Andre opplysninger

siste tømming bestilt i dag 08.02.23

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato spillvann

08.02.2023



Tilleggsopplysninger

-