

KARMØY RØRTEKNIKK AS
Att: Hansen Rolf
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
BIBP7758	GID 15/91	2023/1260	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.02.23

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/91 - Bedehusvegen 2 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

