



Svar på gravesøknad - Vestheimvegen

Sektor VAR: Det er en god del VA-ledninger i området, og en 700mm forsyningsledning til Hydro. Det ligger også en signalkabel i grøfta, og denne kan fort ligge høyere enn vannledning. Det har vært befarings på området mellom utførende og Karmøy vannverk, og utførende har sendt inn en gjennomføringsplan. Denne er godtatt av Karmøy vannverk. Karmøy vannverk skal være tilstede ved kryssing, og må kontaktes på tlf 90746552.

Her er mail fra utførende:

Takker for hyggelig samtale i dag 10.02.2023.

Oversender som avtalt en plan/beskrivelse for nærføring av vannledning i prosjekt Ladestasjon Karmøy.

Gjennomføringsplan:

Oppstartsmøte og befarings med Karmøy Kommune (Vannverk) gjennomført.

Det ble avklart på befarings at person fra Karmøy Kommune skulle være med når graving pågår. Person varsles i god tid før oppstart.

Telefonnr og kontaktperson er mottatt.

Vannledninger som det er nærføring til skal krysses 90°

Vannledning ligger dypt, slik at kryssing med kabeltrase ikke vil bli problematisk (ca 1 meter).

Masser ser ut til å være stabile i området (stein/grus).

Eventuelle avklaringer tas fortløpende med representant fra kommunen på stedet under gravearbeidet.

Med vennlig hilsen

Lasse Myhre

Avstand til VA-ledninger ved graving:

Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.

NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <https://bit.ly/4meter>

Godkjent

Ikke godkjent

Elin T Storesund
Sektor VAR

Sektor samferdsel og utemiljø:	
Gravesøknad:	Arbeidsvarslingsplan:
Godkjent <input type="checkbox"/>	Godkjent <input type="checkbox"/>
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	Ikke godkjent <input type="checkbox"/>
Kommentar:	Kommentar:
Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø	

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Kopi til:

Jostein Berge
Oddmund S. Røkke
Roy Magne Mikalsen

Mottaker:

Ramudden AS