

S Y ENTREPRENØR AS
Att: Ytreland Ståle
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
YBXX0256	GID 73/40	2023/1296	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.02.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 73/40 - Sundvegen 340a er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran monteres
forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil
væsketategori 2 og avsette plass til vannmåler i
aneks.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første
uttak.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Sund Jan Reidar	Midgardtunet 4	4028	Stavanger

