



A Utvik AS

Dato: 09.02.2023

Postboks 75

Dokumentnummer: 20/25048-8

4299 AVALDSNES

Deres referanse:

Saksbehandler: Elin Therese Storesund

Endring av krav til type kumlokk for sektor VAR (Karmøy kommune)

Sektor VAR har bestemt at vi avslutter praksisen med bruk av kumlokk med Karmøy kommune sitt kommunevåpen. Dette gjelder da kumlokk på kommunalt VA-nett.

NB: Det skal fortsatt være blå pakning på kommunale vannkummer, og svart pakning på kommunale kloakk/overvannkummer. Kumlokkene skal være i henhold til standard, og ha minimum to spetthull.

I praksis betyr det at dere må bestille kumlokk på samme måte som alle andre VA-deler, og det vil ikke lenger være mulig å hente logoløkk for Karmøy kommune hos Brødrene Dahl.

Kan dere informere videre i deres bedrift/organisasjon?

Med hilsen

Sven Olaf Svensen
virksomhetsleder VA-drift

Elin Therese Storesund
teamleder drift, sektor VAR

Dokumentet er godkjent elektronisk.