



Svar på gravesøknad - Norheimstølen 62-29

Sektor VAR: Se vedlagt kart, det finnes kommunale ledninger i området.

Avstand til VA-ledninger ved graving:

Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.

Godkjent

Ikke godkjent

NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <https://bit.ly/4meter>

Elin T Storesund
Sektor VAR

Sektor samferdsel og utemiljø:

Gravesøknad:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar: **Gjelder kommunal veg/grunn**

Arbeidsvarslingsplan:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Tom Bakke
Sektor samferdsel og
utemiljø

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Kopi til:

AMK Helse Fonna
Espen Velde
Jostein Berge
Kai Vikra
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Roy Magne Mikalsen
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest Politidistrikt
Vegmelding - Haugaland brann og

Kopi til:
redning IKS

Vedlegg:
Kart - Gemini Portal+
Arbeidsvarslingsplan - Norheimstølen 62-29, AL MASKIN
Gravesøknad - Norheimstølen 62-29
fonna kart Norheimstølen 62-29