



Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma

Dato: 10.02.2023

Breidablikgata 143

Dokumentnummer: 22/10604-6

5527 Haugesund

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

## Svar - Vedrørende tidligere innsendte søknad om godkjenning av tekniske planer - Egill Danielsen ungdomsskole Norheim

Viser til revidert teknisk plan for Danielsen ungdomsskole på Norheim, innsendt 30.01.2023. Vi har følgende kommentarer til planene:

- Vi kan ikke godkjenne en plan som legger opp til kjøring over gs-veg, selv om parkering for ansatte og renovasjon er løst på naboeiendom. Avkjørsel må flyttes til enden av regulert vei, og situasjonsplan tilpasses. Ny situasjonsplan sendes inn.
- Rabatter må i sin helhet ligge på skoletomt.
- Fotgjengerovergang må ha sluker i alle «hjørner» av trapeshump, ellers må det vises på tegninger at dette ikke er nødvendig.
- Det må sendes inn tegning som viser riktig oppbygging av fortau.
- Skiltplan må sendes inn for skiltvedtak.
- Det må sendes inn kumskisse for ny overvannskum og detaljtegning på bend på ny overvannsledning. Ser at dette ikke er sendt inn tidligere. Det må legges ny signalkabel langs overvannsledning. Dette må framgå av VA-tegning. Beklager at vi ikke har kommentert dette før.
- Det må tinglyses avtale om at eier av støyskjerm tar kostnader for gjenoppbygging av støyskjerm og anlegg innenfor en avstand på 4 meter fra overvannsledning dersom ledning må graves opp. Forslag til avtale sendes inn.

Oppdatert teknisk plan må sendes inn for ny gjennomgang og godkjenning.

Med hilsen

Berit Thuestad  
avdelingsingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*