

**Fra:** Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** 2/13/2023 8:48:54 AM  
**Til:** Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Vs: Svar mangler - garasje - 15, bnr. 577 - Årvollknausen 3B

---

Med hilsen

Ingvill Granodd

E-post: igr@karmoy.kommune.no

Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



KARMØY  
KOMMUNE



**Fra:** Daniel Carlito Kro Frøyland <daniel@rabla.no>  
**Sendt:** fredag 10. februar 2023 14:43  
**Til:** Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Svar mangler - garasje - 15, bnr. 577 - Årvollknausen 3B

Hei Ingvill

Avstandserklæring :

Vedlagt finner du avstandserklæring fra 15/800 og 14/18 disse skulle også ha fulget med søknaden.

14/62 og 15/578

Det er tegnet inn en levegg i søknaden dette er en forlengelse av eksisterende levegg. (se bilde under) ny levegg stopper i hjørne på eksisterende levegg. Jeg forstår at dette var misvisende ut fra tegning og situasjonsplan, legger ved oppdatert tegninger.

Naboer har godkjent nabovarsel, regner derfor med at en avstandserklæring fra 14/62 og 15/578 ikke er nødvendig.









Flom :



Normalvannstand i vassdrag ligger ifølge tiltakshaver 1,5meter lavere enn sine bredder. En estimert høyde på 3 meter vil da være på nivå med planert terreng på tomten.

Vi oppføre ringmur i betong med høyde 1,1 mot vassdraget i østlig retning som et tiltak for å holde en flom vekke fra eiendom. (se vedlagt lengdeprofil)

Ingen elektrisk anlegg plasseres eller monteres lavere enn estimert vannstandstigning.

Overvann :

Overvann ledes til drenerte masser på tomten som fører ned til grunnvannet som blir i samme nivå som bekken.

Det er ingen sluk på tomten, en sluk som eventuelt skulle vært tilkoblet kommunal overvannsledning ville følg rør tilbake til bekken.

Oppdatert kart viser fall mot drenerte masser, vi installerer en slukrist i overgang mellom garasje platting og planert terreng som skal føre overvann ned i drenert masse på egen tomt.

Ring meg gjerne.

---

**Daniel Kro Frøyland**

Rabla, Teknisk Tegner



46635609

Bleikmyrvegen 9

Vedavågen, 4276

<http://rabla.no>