

Karmøy kommune
Statsråd Vinjes gate 25
4250 Kopervik

Diktervegen 8
5538 Haugesund
Tel: 48 311 311
Foretaksregisteret
NO 971 000 724 MVA

14.02.2023

Vdr. Saks nr. 22/10986 Gnr/Bnr. 86/86, Karmøy kommune, Veldeøyene Avaldsnes.

Kommentar til mottatt rammetillatelse 22/10986-6

Beskrivelse av tiltaket

Viser til mottatt rammetillatelse der det settes vilkår om at det må utføres en kartlegging av eventuelle miljøgifter i bunnsedimentene.

Vi mener dette ikke er relevant da bunnforholdene består av bart fjell med noe stein og grus etter tidligere utfylling av området. Dette er dokumentert i dykkerrapporten som er vedlagt rammesøknad.

Arealet som kaien skal etableres på er en steinfylling som ble etablert da Husøy industriområde ble utbygd i ca. 1994. Områdene ble da utfylt og planert som vis på vedlagt fotomontasje.

Ved utførelse av tiltaket skal det ikke gjennomføres mudring eller etablere ny fylling i sjø, slik at bunnforholdene blir ikke vesentlig endret utover at det blir etablert søyler for ny kai. Søylene fundamenteres på fast fjell som er kartlagt ved dykkerundersøkelse utført av SDI AS i 03.09.2021.


Det er heller ikke praktisk mulig å ta bunnprøver en fylling som består av fjell, stein og noe grus ref. vedlagt dykkerrapport.

Med bakgrunn i begrunnelsene over mener vi vilkåret om kartlegging av eventuelle miljøgifter ikke er relevant..

Foto fra 2021



Foto fra 1964



Vennlig hilsen,
for tiltakshaver,
Rune Sund

Petter J. Rasmussen A/S
Rådgivende ingeniører og arkitekter