



SYMBOLFORKLARING
 Branncellebegrensede konstruksjoner

- EI 60 [B 60] Vinduer
- E 30
- EI 30
- Dører
- EI 30-CS_a
- EI 60-S_a
- EI 60-CS_a

Rømning

- ➔ Rømningsretning
- ➔ Rømningsvei

Brannvesenet

- ➔ Hovedangrepsvei
- ➔ Angrepsvei

Sjakter

Sjakter branntettes i dekket eller utføres som egen branncelle.

RUS OG PSYKISK
 HELSETJENESTE Nord/Sør
 RASK PSYKISK HELSEHJELP
 RPH - 303m²

RUS OG PSYKISK
 HELSETJENESTE Nord/Sør
 MOTTAK OG OPPFYLGING
 MO - 978 m²

Eksisterend
 e"rampe"
 Etablerte gangsplasser fri for hindringer (UU ivarett)

Snitt BRO
 020

| | | | |
|---|---------------------|------------|---|
| 4 | oppdatert krav | 10.02.2023 | TIL |
| Rev.No. | Kommentar / Merknad | Dato | Sign. |
| For branntekniske detaljer se utarbeidet brannkonsept | | | |
| | Prosjekt | 2022139 | Kopparen |
| | Utarbeidet av | TIL | Dato 19.05.2022 Godkjent av LOS Dato 20.05.2022 |
| Branntegning 1.etg | | | |
| Tegningsnummer | Arkstrørrelse | Revisjon | Ark Skalering |
| 2022139-01 | A3 | 0 | 1/1 1:250 |