

VEDAVÅGEN RØR AS  
Att: Vedøy Sverre  
Industrifeltet Vea Øst  
4276 VEAVÅGEN

| Refnr.   | Arkivkode | Saksnr.   | Saksbehandler | Dato               |
|----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|
| HBK12343 | GID 1/223 | 2023/1405 | Oddmund Røkke | Kopervik, 15.02.23 |

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 1/223 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning**  
**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av pumpestasjon eller annen fagkyndig virksomhet**

**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkopleing skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobleing fra rettighetshaverne.**

**Sjøledning avklares med havnevesenet.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



**Kopi til:**

| <b>Navn</b>         | <b>Adresse</b>    | <b>Postnummer</b> | <b>Sted</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sandhåland Hein Ove | Munkajordvegen 11 | 4276              | Veavågen    |