



Petter J Rasmussen As

Diktervegen 8

5538 HAUGESUND

Dato: 16.02.2023

Dokumentnummer: 22/6300-19

Deres referanse: Martin Vevatne

Saksbehandler: Evy Johannessen

Tilbakemelding om mangler - Søknad om igangsettinstillatelse - gnr. 64, bnr. 1137 - Grensegaten 1

Tiltak: Bruksendring, fasadeendring og tilbygg
Byggested: Gbnr: 64/1137 Grensegaten 1
Tiltakshaver: Karmøy Kommune Teknisk Etat
Ansvarlig søker: Petter J Rasmussen As

Vi viser til din søknad om Igangsettingstillatelse som er mottatt hos oss 16.02.2023.

I gjennomføringsplanen er det satt tiltaksklasse 1 på bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet: generell konstruksjon.

I følge veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) § 9-4 annet ledd kan tiltaksklasse 2 omfatte blant annet publikumsbygg og arbeidsbygg. På Kopparen vil det være både ansatte og publikum i lokalene.

I den gamle tabellen i SAK10 (som nå er fjernet fra veiledningen), sto det at bygg med 3 – 5 etasjer skulle ha tiltaksklasse 2. Kopparen har tre etasjer inkludert parkeringskjelleren.

På bakgrunn av det som står i veiledningen og informasjon vi har på at bygget tidligere har seget, så ønsker vi en redegjørelse for hvor fortiltaksklasse 1 er valgt.

Vennligst send inn redegjørelse for beregninger og vurderinger som er gjort i valg av tiltaksklasse på bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet: generell konstruksjon.

Saksbehandling av søknad om igangsettingstillatelse vil bli satt på vent til redegjørelse er mottatt.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Karmøy Kommune Teknisk Etat Postboks 167

4291

KOPERVIK