

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 8/33/0/0

Refnr.	Saksnr.	Dato
KTEQ9895	2021/11729	Kopervik, 16.02.2023

## GNR/BNR 8/33 – Utbedring av spillvannsledning

### Avsluttet pålegg.

---

#### Resultat av rørinspeksjon

---

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Vestre Karmøyveg 209B. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

#### Rørinspeksjon av Spillvann

Det er kjørt kamerainspeksjon de første 81.10 meterene fra grøft mot hus.

Røret som går fra grøft mot hus er laget av plast og er i god stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

#### Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann går til grunn.

Det tillates ikke at overvann (takvann, dredivann, slukvann o.l.) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veier inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

#### Konklusjon

Spillvannsrøret ser tilfredstillende ut og kan beholdes. Overvann går til grunn og kan beholdes. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til [maja4@karmoy.kommune.no](mailto:maja4@karmoy.kommune.no).

Med hilsen  
Karmøy kommune

Knut Even Medhaug  
Prosjektleder  
Sektor vann, avløp og renovasjon

Magnus Jahren Fludal  
Saksbehandler  
Sektor vann, avløp og renovasjon

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Vedlegg

- \* Rapport\_8-33\_Vestre\_Karmøyveg\_209B.pdf
- \* Kart\_8-33\_Vestre\_Karmøyveg\_209B.pdf
- \* Sjekkliste\_8-33\_Vestre\_Karmøyveg\_209B.pdf



**Adresseliste:**

<b>Gårds-/bruksnummer</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Sted</b>
8/33/0/0	FAGERVIK ELLING	VESTRE KARMØYVEG 209 B	4275	SÆVELANDSVIK