
Emne: SV: Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern

Til: Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>

Sendt: 16.02.2023 14:46:37

Fra: Klara Franziska Bjordal <kbj@hischool.no>

Hei,

Takk for beskjed.

Vi bruker rutiner som Karmøy kommune har brukt når de var ansvarlig for bygget.
Rutiner sender jeg vedlagt.

Varmt vann holder seg på 60 grader og vi har sirkulasjons pumpe i begge bygningene.

Vi har ikke dusjer i det nye bygge.

Om du har flere spørsmål, vennligst ta kontakt.

På forhånd takk

Ha en fin dag.
Med vennlig hilsen

Klara Bjordal


Skolesekretæren

kbj@hischool.no

Phone 99109099

School website: www.hischool.no

HAUGESUND
INTERNATIONAL SCHOOL

Follow us on 

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you

Fra: Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>

Sendt: onsdag 15. februar 2023 14:59

Til: Klara Franziska Bjordal <kbj@hischool.no>

Emne: Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern

Hei,

Vi har gått gjennom søknad om godkjenning av nybygg etter lov om miljørettet helsevern. Søknaden og vedleggene ser bra ut, men ønsker at dere utdyper følgende:

- Dere har krysset av "Alle innretninger som kan spre Legionella er drevet slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot vekst og spredning", men det er ikke beskrevet hvilke rutiner dere har knyttet til dette. Er det dusjer i det nye bygget, eller benyttes dusjer i gammel del av skolen? Har dere rutiner for forebygging av legionella og hvordan opprettholdes eventuelt disse?



Med vennlig hilsen

Ida Helgeland

Telefon: 52857205

e-post: idhe@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no

