

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Vedøy Sverre
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN

	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
Refnr.				
WDEG5404	GID 3/515	2023/1505	Oddmund Røkke	Kopervik, 20.02.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 3/515 - Østhusneset 62 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjent som omsøkt.
Det skal monteres vannmåler og
tilbakeslagsventil vøskategori 2.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Torvestad Kristian	Postboks 78	4295	Veavågen

