



Bjørn Gerry Viksund

Dato: 20.02.2023

Dokumentnummer: 22/1270-6

Deres referanse:

Saksbehandler: Hilde C. Pettersen

Svar på søknad om Karmøy Geddon 2023

Viser til deres henvendelse om disponering av kommunalt areal: Parkeringsdekket på Havnatorget, samt arealet med den nye scenen med atkomst til Hovedgata.


Gjelder for tidsrommet tirsdag 2.mai til søndag 7.mai. Tiltaket medfører ingen endringer i kjøremønster.

Det gis tillatelse til arrangementet under følgende forutsetninger:

- Som kjent er Lokket der teltet skal plasseres sterkt underdimensjonert i forhold til normal nyttelast (5kN/m). Det vises til rapport utført av Safecontrol, rapport nr. 035 –15 «statisk etterberegning Lokket parkeringshus Kopervik», samt siste etterkontroll utført den 04.11.2020. Rapporten konkluderer med å vise til beregningene fra 2015 der dekket er underdimensjonert. Betongdekket må understøttes om man skal arrangere konserter. Med store folkemengder kan det oppstå store svingninger i elementer som medfører brudd.

Det opplyses at konserten forventer et besøkstall på 1500 personer. **Karmøy kommune sitt krav er at understøtter skal disponeres.** Antall støtter skal stå i forhold til antall besøkende, jf tidligere krav.

- Nytt av året er at det er satt opp ny scene på lokket mot Hovedgata. I følge søknaden skal også dette arealet benyttes. Også dette området består av et betongdekke med redusert kapasitet. Vedlagt ligger rapport med kapasitetsberegninger fra Agderplan. Denne konkluderer med at dekket har en restkapasitet på 200 kg/m². Dersom arealet rundt scenen skal benyttes til faste seter eller arealer uten hindringer for personer i bevegelse, **må dekket stemples mot underliggende konstruksjoner.** Dette betyr at dekket må stemples/ understøttes gjennomgående **helt ned til fast grunn.**
- Det vises til situasjonskart der Hovedgaten er innlemmet i omsøkt området som ønskes disponert. Dette arealet må trekkes inn til ikke å omfatte selve Hovedgaten. Hovedgaten må være fremkommelig for allmennheten og utrykningskjøretøy.



- Representant fra kommunen skal kontaktes i god tid før arrangementet for å delta på en befaring av området. Kommunens kontaktperson er: Tom Bakke, mobil 45638325
- Det forutsettes at formaliteter i forhold til politiet og brannvesen blir ordnet. Denne tillatelsen gis på vegne av Karmøy kommune som grunneier.
- Området skal være ryddet og boss levert godkjent mottak innen mandag 8.mai kl 10.00. Området må ellers holdes ryddig under hele arrangementet og at det er en plan for plassering av bossdunker, og tømming av disse. Offentlige bossdunker skal ikke benyttes Plassering av containere må avtales med kommunens kontaktperson.
- Minner om at det ikke er tillatt å bolte noe ned i dekket.
- Viser til reglement kommunale torg og plasser:

<https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2020/02/Reglement-utleiekommunal-grunn-med-parker-uten-priser.pdf>

Ta kontakt dersom det er spørsmål til dette. Noter at det også er krav til understøtter i tilknytning til den nye scenen.

Lykke til med arrangementet!

Med hilsen

Hilde C. Pettersen
rådgiver samferdsel og sykkel
Mobil 90152499, hpe@karmoy.kommune.no

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Bjørn Gerry Viksund			
Byen Vår Kopervik BA	Hovedgaten 33	4250	KOPERVIK
Elin Vikene			AVALDSNES
Haugaland brann og redning			
Inger Margareth Frøyland-Jensen			
politiet			

Vedlegg:

Styrkeberegninger scenen - Agder Plan
Tegning - Maksimal møblertetthet
Kopi av Kart Karmøygeddon
Kart 2