



OPPDRAAG ID #KAH4380

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-02-10

Lokasjon Vestre Karmøyveg 207B, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 207B.docx \(https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/media/attachment/9c57cb586068ad178880ccb984a87205a699075f.docx\)](https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/media/attachment/9c57cb586068ad178880ccb984a87205a699075f.docx)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.



Fra grøft mot hus

Dato 2023-02-10	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 207B, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Står vann på 6,5 meter

1:312	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra grøft mot hus		
	5,20m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	6,50m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	7,80m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	8,10m	IF	Inspeksjon fullført ved dykkert		

Konklusjon
Røret bør utbedres.


Foto fra Fra grøft mot hus



SI 0,00m Fra grøft mot hus



VN 6,50m Vannivå, Gradering 3



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_207B.avi"](https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/media/videodownload/5df8ba9dfeb2752ac038844516981f2d0ffd2741.avi/Vestre_Karm_yveg_207B.avi) (https://admin.zapit.no/report/8b9914c6-dd36-4acf-ab36-f2198c3ae8b8/media/videodownload/5df8ba9dfeb2752ac038844516981f2d0ffd2741.avi/Vestre_Karm_yveg_207B.avi)