

Fra: aage andre tindeland[aage_andre2000@hotmail.com]
Sendt: 20.02.2023 09:51:07
Til: Ingrid Tau Strand Oanes[ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no]
Tittel: Re: Tilbakemelding etter befaring av mur og avkjørsel på din eiendom

Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner avsenderen og vet at innholdet er sikkert.

Last ned bilder med full oppløsning
Tilgjengelig til 22. mar. 2023



Hei, søker om dispensasjon for byggetilatelse for natursteinmur

Muren er 1,35m fra den hvite stripen langs veien


Muren er under 50cm høy







Garasje porten og inngangsdøren er flyttet litt



23. jan. 2023 kl. 15:11 skrev Ingrid Tau Strand Oanes
<ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no>:

Hei igjen.

Her er tilbakemelding på punktene vi gikk gjennom på befaringen i dag.

- **Naboen din sin hekk** i sørgående retning ligger i siktsonen til din avkjørsel. Denne hekken hindrer også eierens sikt i sin egen avkjørsel. Vi tar kontakt med vedkommende angående dette.
- **Høyden på muren** du har satt opp har en høyde på ca. 90 cm over vegbanen. Denne må reduseres til 50 cm over vegbanen. Muren er både i din siktzone, men også i naboene dine sine siktsoner. Da er den trafikkfarlig og sikthindrende for 3 eiendommer. Det står også i vedtaket du har fått om tillatelse til å flytte avkjørselen, at i siktsonen kan ikke murer og lignende være høyere enn 0,5 meter over vegbanenivået.

Som du er si bildet under er siktsonene din dine naboer illustrert i lilla på bildet under:
<image002.png>

- **Skarpe kanter** i muren din har vi gjennomgått på befaringen. Disse må utbedres slik at de ikke er påkjørselsfarlige.
- **Bredden i avkjørselen** din er per i dag 8 meter. Denne må reduseres, vi kan akseptere at du har 6 meter bredde.
- **Fall i avkjørselen** din er ikke iht. krav. Dette må utbedres for å unngå søl og vann på fylkesvegen, dette er også et vilkår i avkjørselstillatelsen.

Vedlagt finner du krav til utforming av avkjørsel. Viser ellers til vedtaket du fikk om flytting av avkjørsel 12.01.22.

Når du har utbedret muren og avkjørselen kan du sende søknad på å sette opp muren. Den er plassert ca. 1,5 meter fra kantstripa til fylkesveg 4802. slik den er nå. Jeg skal sørge for hurtig saksbehandling og evt. befaring når jeg får bekreftelse fra deg om at forholdene nevnt over er utbedret.

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Ingrid Tau Strand Oanes
Rådgiver
Forvaltning
Samferdselsavdelingen
Rogaland fylkeskommune

M + 47 476 57 433
www.rogfk.no

<image001.png>

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

<N100 3.13 Avkjørsler (2).pdf>
<Utforming privat avkjørsel.pdf>