



KARMØY KOMMUNE

Marte Floer Bårdsnes

Dato: 21.02.2023

Hansadalvegen 39

Dokumentnummer: 23/14-64

4275 Sævelandsvik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 11 bnr. 215 - svar på spørsmål om å sette opp drivhus

Vi viser til din forespørsel om muligheten for å bygge drivhus i hagen.

Vedlagt følger reguleringskart for eiendommen. Langs vegen går det en byggegrense (stiplet linje). Du må ikke sette drivhuset nærmere vegen enn byggegrensen.

Drivhuset må ikke ha høyere gesimshøyde enn 3 m og ikke høyere mønehøyde enn 4 m. Det må heller ikke stå nærmere grensene enn 1 m, og heller ikke nærmere eget hus eller garasje enn 1 m.

Dersom du holder deg til dette, kan du sette opp drivhuset uten å søke om det. Etter at drivhuset er ferdig, må du melde det inn til kommunen på dette skjemaet https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.