

Fra Anna Bubnowicz (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 22.02.2023 11.28.12
Emne SPØRSMÅL 22.02.2023

SPØRSMÅL:

I post B.02..02.03.01.3 skal det leveres 250 mm PE. Oversiktskart 21_4995_06 viser 250 mm DV. Hva er riktig?

SVAR:

Det skal leveres 250 mm PE.