



## Svar på gravesøknad - Moksheimåsen

<b>Sektor VAR: Det finnes en god del kommunale VA-ledninger i området, se vedlagt kart.</b>	
Avstand til VA-ledninger ved graving:	Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <a href="https://bit.ly/4meter">https://bit.ly/4meter</a></b>
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	
Elin T Storesund Sektor VAR	

<b>Sektor samferdsel og utemiljø:</b>	
Gravesøknad:	Arbeidsvarslingsplan:
Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent <input checked="" type="checkbox"/>
Ikke godkjent <input type="checkbox"/>	Ikke godkjent <input type="checkbox"/>
Kommentar:	Kommentar:
Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø	

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

**Kopi til:**

AMK Helse Fonna  
Hilde C. Pettersen  
Jostein Berge  
Kai Vikra  
Knut Sunnanå  
Oddmund S. Røkke  
Roy Magne Mikalsen  
Sven Olaf Svensen  
Sør-Vest Politidistrikt  
Vegmelding - Haugaland brann og

**Kopi til:**  
redning IKS

**Vedlegg:**  
Kart - Gemini Portal+  
Arbeidsvarsling Moksheimsåsen  
Gravesøknad Moksheimsåsen  
Moksheimsåsen bilde 1  
Moksheimsåsen kart 1