



Svar på gravesøknad - Grunnvikvegen 23

Sektor VAR: SE vedlagt kart over kommunale VA-ledninger.

| | |
|--|--|
| Avstand til VA-ledninger ved graving: | Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger. |
| Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> | NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: https://bit.ly/4meter |
| Ikke godkjent <input type="checkbox"/> | |
| Elin T Storesund Sektor VAR | |

| | |
|--|--|
| Sektor samferdsel og utemiljø: | |
| Gravesøknad: | Arbeidsvarslingsplan: |
| Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> | Godkjent <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ikke godkjent <input type="checkbox"/> | Ikke godkjent <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: | Kommentar: |
| | |
| Tom Bakke Sektor samferdsel og utemiljø | |

Vedlegg:

Kart - Gemini Portal+

Arbeidsvarsling - Grunnvikvegen, Åkra

Gravesoknad-med-egenmeldingsskjema - Grunnvikvegen, Åkra