



Jostein Myge AS Christian Bråstein Dahl

Svar på gravesøknad - Buvikvegen 5, Visnes

Sektor VAR: Se vedlagt kart over kommunale VA-ledninger.

Avstand til VA-ledninger ved graving:

Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.

Godkjent

Ikke godkjent

NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <https://bit.ly/4meter>

Elin T Storesund
Sektor VAR

Sektor samferdsel og utemiljø:

Gravesøknad:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Arbeidsvarslingsplan:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Tom Bakke
Sektor samferdsel og
utemiljø

Kopi til:

Jostein Berge
Kai Vikra
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Roy Magne Mikalsen
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest Politidistrikt

Vedlegg:

Kart - Gemini Portal+
arbeidsvarslingsplan Buvikvegen 5

Vedlegg:

Gravesøknad - Buvikvegen 5, Visnes