



Byggtorget Sandve Trelast As

Dato: 22.02.2023

Storamyrr 2

Dokumentnummer: 20/7724-125

4280 Skudeneshavn

Deres referanse:

Saksbehandler: Tom Bakke

Svar - Teknisk løsning for håndtering av overvann fra kommunal veg - Sjoarvegen 18

Viser til befaringsrapport 24.01.23. ved Deres eiendom, Sjoarvegen 18. Samferdsel avd. har følgende forslag til løsning for håndtering av overvann fra kommunal veg – Sjoarvegen 18:

Samferdsel avd. vil frese eventuelt fjerne asfalten i halve vegbredden fra krysset Storaaurvegen – Sjoarvegen og forbi Deres eiendom, dette for å lage et ensidig fall bort fra Deres eiendommer.

I tillegg settes det ned en hjelpesluk på østsiden ved murkant som koples videre til sandfangkum i vegkant utenfor Deres eiendom. Berørt område asfalteres på nytt.

Se vedlagt kartutsnitt.

Arbeidet påbegynnes i mars 2023.

Med hilsen

Tom Bakke
konsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Byggtorget Sandve Trelast As Storamyrr 2

4280

Skudeneshavn

Kopi til:

Kai Vikra
Knut Sunnanå

Vedlegg:

Kartutsnitt - Sjoarvegen 18