



SIG HALVORSEN AS

Bedriftsveien 14

4313 SANDNES

Dato: 22.05.2023

Dokumentnummer: 23/595-4

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

Gnr. 30, bnr. 101 - Godkjent utslippstillatelse

Ansvarlig for utslippet: Ronny Solbakken AS

Beregnet pe: 40 PE

Totalvolum: 20,7 m³

Slamtømmingvolum: 6400 Liter

Anleggstype: Biovac FD40N GRP

Restutslipp: Til sjø

Vi viser til søknad fra Teqva Haugesund AS om utslippstillatelse av 14/1-2023.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, samt forurensingsforskriften kapittel 12.

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet og miljømessige konsekvenser

Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstille rensekrav i forurensingsforskriften § 12-8.

Det er kun styreskapet som blir synlig over bakken.

Konsekvenser for naturmangfoldet er vurdert i forbindelse med rammetillatelsen, sak 22/9969.

Vilkårene for tillatelsen er at du skal etablere og drive utslippet fra gnr. 30, bnr. 101 i samsvar med kravene i forurensingsforskriften i §§ 12-7 til 12-13.

Begrunnelse for vedtaket

Det skal installeres minirenseanlegg.

Skal kobles på eksisterende sjøledning.

Det nye anlegget vil ha en rensegrad på 90 % og tilfredsstillende krav i forurensingsforskriften § 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område, jf. bokstav a.

Installering av minirenseanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2. Det er gitt rammetillatelse til oppføring av tre campinghytter i sak 22/9969, men innstilling av minirenseanlegg er ikke omsøkt etter plan- og bygningsloven. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å påbegynne arbeidet før byggetillatelse foreligger.

Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet

Den ansvarlige er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn, jfr. forurensningsforskriften § 12-5.

Etablering av anlegget krever godkjent byggetillatelse, jfr.pbl.§ 20-2. Byggetillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mere enn to år, jf.plan- og bygningslovens § 21-9.

Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen jf [SAK10 § 8-1](#).

Det må leveres rørleggermelding til VAR før bygging av anlegget og ferdigmelding til VAR når anlegget er installert.

Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, [jf pbl § 28-6](#).

Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. [pbl § 27-2 annet ledd](#).

Eier av utsleppsløvet er selv ansvarlig for eventuell forurensing, jf forurensingsloven § 7.

Tømming hvert 1 år.

Det skal tegnes serviceavtale med service firma for anlegget. Prøveresultat og service rapport skal sendes inn årlig på email post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr/bnr Servicereport.

Utslipp til sjø skal ligge på minimum 5 meter og 50 meter fra land.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5700,-. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf.fvl. § 29 Ev. klage sendes til Karmøy kommune.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 71 80 eller du kan sende e-post til post@karmoy.kommune.no

tilsyn bygg og miljø har behandlet saken, jf. kommuneloven § 13-1, sjette ledd. Det er et administrativt vedtak, fattet etter gjeldende delegeringsreglement, vedtaksnr. 647/23.

Med hilsen

Evy Helland
Avdelingsleder tilsyn bygg og miljø

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Solbakken Ronny As
Ståle Hetland

Sandhålandvegen 36

4272

Sandve

Klagerett

Du har rett til å klage på dette vedtaket. Klageretten er omtalt i forvaltningsloven § 28.

Klagefrist	Klagefristen er tre uker fra den dagen du fikk dette brevet. Det er nok at klagen er sendt på e-post eller postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du opplyse om datoen for når du mottok brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få lengre klagefrist. Dette må i så fall begrunnes.
Innhold i klagen	Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, hvilke endringer du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha noe å si for vår vurdering av klagen. Klagen må være underskrevet.
Hvem sender du klagen til?	Klagen sender du på e-post til post@karmoy.kommune.no eller i brev til Karmøy kommune, tilsyn bygg og miljø, Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK. Dersom vedtaket vårt ikke endres som følge av klagen, sender vi klagen til klageinstansen for endelig vedtak.
Klageinstans	Statsforvalteren er klageinstans i noen saker, og kommunens formannskap eller klageutvalg, er klageinstans i andre saker. Dersom saken går til en klageinstans, vil du få konkret beskjed om hvilken instans det er.
Rett til å se dokumentene og til å kreve veiledning	Med noen unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finner du i §§ 18 og 19 i forvaltningsloven. Har du behov for veiledning, ta kontakt med oss, så vil vi gi nærmere veiledning om retten til å klage, om framgangsmåten og om saksgangen ellers.
Kostnadene med klagesaken	Hvis vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få dekket større kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, f.eks. til advokathjelp. Hvis det trengs, vil klageinstansen orientere deg om retten til å kreve å få dekket saksomkostninger. Eventuelt krav om dekning av saksomkostninger må fremmes innen tre uker etter at det nye vedtaket ble gjort kjent for deg.
Klage til sivilombudsmannen	Hvis du mener at du er urettferdig behandlet av den offentlige forvaltningen, kan du sende inn en klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd (regjeringen). Da kan du ikke senere få saken din inn for Sivilombudsmannen.