

Kristoffer Sirevåg AS  
Att: Sirevåg Kristoffer  
Solvigvegen 11  
4280 SKUDENESHAVN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
YQYN9201	GID 43/564/0/4	2023/1697	Oddmund Røkke	Kopervik, 27.02.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

**Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 43/564/0/4 - Høyneestet 9d er godkjent med følgende krav til utførelse.**

**Godkjent som omsøkt.**  
**Det skal monteres vannmåler og tilbakeslagsventil vasketekategori 2.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Solbakken Kenneth	Høyneestet 9d	4280	Skudeneshavn

