
Emne: SV: Forespørsel om utfyllende informasjon

Til: Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>

Sendt: 27.02.2023 13:34:41

Fra: Klara Franziska Bjordal <kbj@hischool.no>

Hei Ida,

Takk for hjelpen og tålmodighet. Vedlagt sender jeg utarbeidet rutiner for tiltak mot legionella og sjekklister for utført arbeid. Jeg har også skrevet ut Krav til internkontroll i kommunale dusjanlegg for forebygge legionella, som jeg fant ut i smittevernplanen for Karmøy kommune, og arkivere den i vår HMS perm med de andre rutiner. Det er veldig gode informasjoner om legionella der.

Håper at nå er det alt du trenger å vi kan begynne å flytte barn inn etter vinterferie.

Radon målinger er i gang og den siste måling blir utført når skolen er i bruk.

Ha en fin vinterferie om du har den, og kos deg i sola. 😊

Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen

Klara Bjordal

Skolesekretæren

kbj@hischool.no

Phone 99109099

School website: www.hischool.no

HAUGESUND
INTERNATIONAL SCHOOL

Follow us on 

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you

Fra: Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>

Sendt: fredag 24. februar 2023 14:59

Til: Klara Franziska Bjordal <kbj@hischool.no>

Emne: Sv: Forespørsel om utfyllende informasjon

Hei,

Rutinen du henviser til er står som sist revidert i 2016. Skolen skal i sitt internkontrollsystem ha en egen prosedyre for hva som skal gjennomføres, når det skal gjennomføres og hvordan det skal gjennomføres. her bør dere utarbeide og revidere en egen rutine på dette.

Alle dusjhoder skal desinfiseres minst 4 ganger hvert år.

Alle dusjene skal behandles termisk minst 2 ganger hvert år. (Termisk behandling= varmtvann ut av hvert dusjhode med vanntemperatur på 70 grader i 5 min)

Videre skal man måle temperaturen ut fra varmtvannstank og sentral blandeventil en gang hver mnd. Det bør være minimum en temperatur på 60 grader ut fra den sentrale blandeventilen.

Dere bør ha et eget skjema for dette, slik at alt blir dokumentert.

Når dusjene er i bruk er det viktig at dere har en eller annen form for skoldesperre, da det er barn der fra 6 årsalderen.

Se i smittevernplanen for Karmøy kommune. Der ligger det informasjon om hva som skal gjøres og hvor ofte.



Med vennlig hilsen

Ida Helgeland

Telefon: 52857205

e-post: idhe@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no



Fra: Klara Franziska Bjordal <kbj@hischool.no>
Sendt: torsdag 23. februar 2023 13:12
Til: Ida Helgeland <idhe@karmoy.kommune.no>
Emne: SV: Forespørsel om utfyllende informasjon

Hei Ida,

Jeg håper på at de informasjonen du har fått er i orden. Jeg lurer på om du skal sende email til meg angående midletidlig godkjenning eller får vi det in Altinn.

På forhånd takk for svar.

Ha en fin dag.
Med vennlig hilsen

Klara Bjordal
Skolesekretæren
kbj@hischool.no
Phone 99109099
School website: www.hischool.no

Follow us on

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you