

Rutiner for tiltak mot legionella

Ansvarlig: Vaktmester

- Vannet i vanntakten og rørene holder seg på over 60 grader ved hjelp av sirkulasjonspumpe.
- Temperatur er målt en gang i måned.
- Det er montert skoldesperre ved alle blande batteriene som er for elevene, da vannet ikke overstige 40 grader når det blir tappet.

- Dusjer finnes kun ved gymsalen i det eldste bygget.
- Det utføres Termisk behandling ved å la vann som har 70 grader renne i 5 minutter ut av dusjene. Dette utføres 2 ganger i året. August og februar.
- Dusjer desinfiseres 4 ganger årlig hvert år.
Begynnelsen av august, november, februar og mai.