






Karmøy kommune





Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: HSGC0122 Saksnummer: 2021/9033

Foretak

-  VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN
-  **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen
-  **Telefon**
52 81 57 33
-  **Mobil**
52 81 57 33
-  **Epost**
post@vedavagenror.no

Kontaktperson

-  Vedøy Sverre
-  **Telefon**
95931132
-  **Telefon**
95931132
-  **Epost**
sverre@vedavagenror.no





Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Ospøyvegen 12
-  **Bygningsnummer**
9361820
-  **Gårds- og bruksnummer**
1/58
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Karlsen Einar
Munkajordtunet 4
4276 Veavågen
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Epost**
-
-  **Mobil**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
-  **Bygningstype**
Industribygg
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Legge inn vann -spillvann i driftsbygning,tilknyttes på stikk som er inn til enebolig på samme tomt
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger

★ Vann
PE100 ledning på 32 mm
Koblet på utlagt stikk

★ Spillvann
PVC ledning på 110 mm
Koblet på utlagt stikk

Utstyr


🔧 Tilbakeslagssikring (1)
Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagssikring (BA)
Systemskisse for tilbakeslagssikring:

🔧 Stoppekran (1)
Antall: 1

🔧 Vannmåler (1)
Antall: 1

Skisse

Generert skisse




OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil
Skisse.sos

Vedlegg til ferdigmelding


 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato vann
01.02.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
01.02.2023

 Tilleggsopplysninger

-

Vannmålere

Vannmåler 1

★ Fabrikat
flowiq

★ Serienummer
25558087

🔑 Dimensjon
3/4 tommer

📏 Målerstand
0

📍 Plassering
i bod i hjørnet nordvest kjeller

📅 Monteringsdato
11.01.2023

📷 Bilde

