



KARMØY KOMMUNE

Kjell Harald Risanger

Dato: 09.03.2023

Spannavegen 530

Dokumentnummer: 23/1910-1

5546 Røyksund

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## gnr. 117, bnr. 19 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 530, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp:

- Tanken er sprukket inn i sidene.
- Regnvann/overvann kommer inn i tank, og det er fare for at tanken kollapser.

Det må byttes til minirensanlegg med etterpolering.

Frist for tilbakemelding 11.04.2023

Tilbakemelding sendes til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no), Merkes med gnr. 117, bnr 19. Avvik Avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

Spannavegen 530 117-19