


TEGNFORKLARING

- BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDEL: EI 30 [B 30]
- BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDEL: EI 15 [B 15]
- UNDERKLEDDNING TAK: EI 15 [B 15]
- DØR: EI 30 Sa [B 30]
- VINDU: EI 30
- VINDU: E 30 [F 30]
- UKLASSIFISERT DØR / VINDU
- BRANNSLANGE (FORSLAG TIL Plassering)
- HANDSLOKKEAPPARAT (FORSLAG TIL Plassering)
- BRANNTEPPE (FORSLAG TIL Plassering)
- RØNNINGSRETNING
- RØNNINGSUTGANG
- ANGREPSVEI BRAUNNESSEN

SE BRANNKONSEPT KAP. 2.1 FOR KRAV TIL BÆRENDE BYGNINGSDELER.
SE BRANNKONSEPT KAP. 2.3 FOR KRAV TIL UTFØRELSE AV EVT. SJAKTER.
SE BRANNKONSEPT KAP. 2.7 FOR KRAV TIL HELEDEKENDE BRAUNNALARMANLEGG (KATEGORI 2).
SE BRANNKONSEPT KAP. 2.8 FOR KRAV TIL MARKERINGSSKILT / NØDLYS.
BRANNTEGNINGEN VISER BRAUNTEKNISSKONSEPT OG HAR IKKE STATUS SOM ARBEIDSTEGNING. BRAUNTEGNINGEN MÅ LESSES SAMMEN MED BRAUNKONSEPT.



Rev.	Revision gjelder	Dato.	Sign.	Kont.

		Algeco Norway AS	
Branntegning		Plan 1 ebg	
Tegning nr.		Brann-01	
Prosjekt nr.		108361	
Dato		11.05.22	
Halandvegen 175, 4260 Torvastad		Modulbygg Haugaland internasjonale skole	
Gnr./Bnr.		138 / 48	
Kommune		Karmøy	
Ark størrelse		A2	
Tegnet av		SAB	
Målestokk		1:150	
Kontrollert av		KK	