



KARMØY KOMMUNE

Gunnulv Våge

Spannavegen 575

5546 Røyksund

Dato: 02.03.2023

Dokumentnummer: 23/1930-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 118, bnr. 52 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 575, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Ved tilsyn var tanken full, neste tømning er i mai 2023. Det bør vurderes ekstra tømning før den ordinære tømningen. Om en venter med tømning, kan en risikere at avløpsanlegget går tett.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Spannavegen 575 118-52