

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: MFKF6858 Saksnummer: 2023/981

Foretak

 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Org.nr: 981593707
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

 **Kontakt**
Christian Sirnes

 **Telefon**
4080670

 **Mobil**
4080670

 **Epost**
firmapost@geir-sirnes.no

Kontaktperson

 Broen Vetle

 **Telefon**
40806090

 **Telefon**
40806090

 **Epost**
vetle@geir-sirnes.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Fotvegen 8b

 **Gårds- og bruksnummer**
66/430

 **Bygningsnummer**
301054648

 **Bolignummer**
-

Tiltakshaver

 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Organisasjonsnummer: 981593707
Karmsundgata 58

 **Telefon**
40806090

 **Mobil**
-

 **Epost**
vetle@geir-sirnes.no

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Industribygg

 **Beskrivelse av tiltaket**
Koble vann og avløp til kommunalt offentlig vann-/avløpsanlegg. Vi har ikke lagt stikk fra gaten og inn til bygningen. Vi skal kun koble oss på det eksisterende.

 **Type arbeid**
Vann, innvendig / utvendig
Spillvann, innvendig / utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
02.02.2023

Ferdigdato
10.02.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Tilkobling

Stikk vann (STV)

Kobles til ledning av type VL PE100 på 32 mm



Spillvann

Kobles til ledning av type SP PVC på 110 mm med tilkoblingstype KUM

Innvendig utstyr



Tilbakeslagssikring ①

Væskategori: 1, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagsventil (EA)



Trykkreduksjonsventil ①

Antall: 1

Alle trykkreduksjonsventilene er regulerbare opp til 10 bar



Vannmåler ①

Antall: 1

Utvendig utstyr



Spillvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Stikk avløp

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Stikk vann

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Tilbakeslagssikring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning


Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens (PE100), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82,

Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Kum Fotvegen 8 b.jpeg



Andre opplysninger

Stikk viste seg å gå motsatt vei av hva vi fikk oppgitt. Det var allerede installert vannmåler i kum. Dette skal finnes i rørleggermelding fra entrepenør som har utført jobben.

Ferdigstilling



Det er gjort endringer i tilkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.



Ferdigstillingsdato

20.02.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vannmålere

Vannmåler 1



Fabrikat

...



Dimensjon

3/4 tommer



Plassering

I kum



Bilde



Serienummer

23558071



Målerstand

0



Monteringsdato

01.01.2023

