



Det må etableres en dør i fasade eller i en av portene for å ivareta sikker rømning. Alternativt må en av portene utføres med dørautomatikk/UPS.

Utnyttelsesgrad Gnr. 25 Bnr. 218

BYA BOLIG: 313,9m²
 BYA EKS. GARASJE: 69,9m²
 BYA TILBYGG GARASJE: 105,8m²
 BYA TOT: 489,6m²

EKS. TOMT: 1375,0m²
 TILLEGG ETTER GRENSEJUSTERING: ca. 7,0m²
 NY TOMT: ca. 1382,0m²
 BYA: 35,43%

- EI60
- EKS. BYGG 167,3 m²
- TILBYGG 98,2 m²

Jarlehaugveien 8, Karmøy
 Prosjekteringstegning, brann
 Tegningsnavn: 214344F01
 23.01.23
 PRO/KS: MLT/GS

Forutsetninger
 -Håndsløkkerapparat, alternativt brannslange

Utgang ➔

Branncellebegrensende skille EI 60 —

Ses i sammenheng med brannkonsept

CH	
CH	
CH	
CH	
Sign	Kontr
Jarmyng 397B Årshattun 52 44 60 98 leverandoren.no 970973443	
Kontroll:	
2020	
6-101-E	