



KARMØY KOMMUNE

Bygg-Start As

Dato: 10.03.2023

Hovedgaten 68B

Dokumentnummer: 23/1782-2

4250 KOPERVIK

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Foreløpig svar på søknad - Forstøtningsmur og frittstående bod - gnr. 59, bnr. 38 - Carl Lundbergs veg 14

Tiltak: Forstøtningsmur og frittstående bod
Byggested: Gbnr: 59/38 Carl Lundbergs veg 14
Tiltakshaver: Lars Erik Gjertsen
Ansvarlig søker: Bygg-Start As

Din søknad om er mottatt hos oss .

Kommunen vurderer at forstøtningsmuren- som har en høyde på opptil 5.5m og ligger inntil nabogrense i skrånende terreng er avhengig av tiltaksklasse 2 for PRO/UTF.

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.