



Danielsen Skole As

Dato: 07.03.2023

c/o Egill Danielsen Stiftelse Nygaten 8

Dokumentnummer: 21/4468-12

5017 Bergen

Deres referanse:

Saksbehandler: Berit Thuestad

## Referat ferdigbefaring VA-anlegg Danielsen

Dato: 6.mars 2023

Anlegg: VA-anlegg Danielsen ungdomsskole, Veavågen

Tilstede: Jostein Skartveit, Kjell Ståle Huus, Roy Mikalsen, Frode Lodden, Berit Thuestad

Det har vært avholdt egen ferdigbefaring for vei-delen av den tekniske planen. Denne befaringen gjelder altså bare VA-anlegg. Vi har følgende merknader til opparbeidelsen av anlegget:

- Brannkumskilt mangler på alle brannkummer
- Kum 33186; Stige må festes nede. Overvannsanlegg er en del av veianlegg, så lokk byttes til privat kumlokk.
- Kum 33187; Sandfangkum, lokk byttes til slukrist.
- Kum 32279 (V8): Det mangler blindflenser og mutter på innfesting kryss
- Kum 32278 (V6): Det mangler slusetopper og støvkappe på serviceventil. Det må settes på frostsikker beskyttelseskappe på brannventil. Kumlokk må ha blå pakning. Privat stikk merkes.
- Kum 32277 (V3): Blindflens mangler. Privat stikk må merkes.
- Kum 32276 (V2): Tau under kumlokk må fjernes.
- Kum 32291: Lokk må ha blå pakning.
- Kum 32280 (V1): Mangler slusetopper og blindflens.
- Det må tinglyses rettighet for å ha vannledning liggende på private eiendommer. Standardtekst skal brukes. Denne kan fås oversendt på forespørsel.
- Det må tinglyses rett til å slippe overvann fra offentlig vei inn på privat eiendom (inkludert rett til å ha overvannsledning liggende). Eier av overvannskanal må forplikte seg til å holde kanal åpen og fri for skader. Kommunen skal ikke ha noe ansvar for framtidig vedlikehold av overvannskanal. Vi ønsker å godkjenne forslag til tekst før den sendes til tinglysning.

Alle mangler må utbedres før anlegg godkjennes og overtas til kommunal drift og vedlikehold. Dokumentasjon på utbedringer sendes inn. Ta kontakt dersom det er behov for avklaringer.

Med hilsen

Berit Thuestad  
avdelingsingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

**Kopi til:**

Evy Johannessen  
Jostein Skartveit  
Kjell Ståle Huus