

Badeva AS
Att: Østebø Tor
Sundvegen 26
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
COBD3432	GID 66/343	2023/2050	Oddmund Røkke	Kopervik, 07.03.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 66/343 - Sundvegen 22 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt .
Dette er en midlertidig løsning.
Oppdimensjonerte rør fra sluk til utløp til 160mm.
Overvannet skal ikke skade andre eiendommer kommunale veger eller anlegg.
Viser til innsendt løsning . Ansvarlig foretak er ansvarlig for at de private vann og avløpsanlegg blir planlagt og utført i samsvar med gjeldene lov og regelverk. Alle arbeider på private vann og avløpsanlegg og sanitærinnstallasjoner skal utføres av ansvarlig foretak. Vi godkjenner løsningen hvis prosjekterende mener at dimensjoneringen er korrekt.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Østrem Eiendom Iii As	Postboks 407	4664	Kristiansand S

