



Lotta Regina Grønstøl

Dato: 09.03.2023

Sæbøvegen 60

Dokumentnummer: 23/2158-1

4260 Torvastad

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

## gnr. 135, bnr. 9 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Sæbøvegen 60, som ble kontrollert 17. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Lokk skal ligge 30cm over bakken, så det må graves litt ned rundt lokk eventuelt heve lokkene. Dette er for å unngå at regnvann skal renne ned i tanken.

Tanken er full på kontroll, men skal ifølge våre systemer tømmes 05.03.23. Dere bør vurdere hyppigere tømming av anlegget.

Frist for utbedring er satt til 17.04.23.

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes med bilde til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med gnr. 135, bnr. 9 avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighetssak dersom avvik ikke rettes innen oppgitt frist.

Vedlagt ligger tilsynsrapport med bilder.

Med hilsen

John Ivar Solvig  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

Sæbøvegen 60 135-9

