



ATRIUM VEST

SYMBOLFORKLARING
Branncellebegrensede konstruksjoner

- EI 30 [B 30]
- EI 90 A2-s1, d0 [A 90]
- Tiltaksgrense

Dører

- EI₂ 30-S_a
- EI₂ 30-CS_a
- ▲ EI₂ 90-CS_a
- E 30-CS_a

Vinduer

- ~ E 30
- ~ EI 30

Rømnings

- Rømningsretning
- Rømningsvei

Brannvesenet

- Hovedangrepsvei
- Angrepsvei

Sjakter

Sjakter branttettes i dekket eller utføres som egen branncelle.

Rev No.	1	Rev No.	1	Rev No.	1	Rev No.	1
Kommentar / Merknad		Dato		Sign.		1	
For oversikt over og beskrivelse av brann tekniske ytelser se brannkonsept							
Prosjekt	2023045	Brannskille	Bø ungdomsskole	Utarbeidet av	KSB	Dato	15.02.2023
Godkjent av	LOS	Dato	15.02.2023	Godkjent av	LOS	Dato	15.02.2023
Tegningsnummer				Branntegning 1.etg			
Tegningsnummer	2023045-01	Arkstrørrelse	A3	Revisjon	0	Ark	1/1
Skalering	-						

