



KARMØY KOMMUNE

Stine Merete Kolbeinsen

Dato: 09.03.2023

Stendervegen 60

Dokumentnummer: 23/14-95

5542 Karmsund

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Svar på spørsmål ang. gesimshøyde på garasje

Jeg viser til din forespørsel om gesimshøyde for garasje.

Slik tegningene foreligger, så vil ikke denne garasjen overskride de bestemmelser som gjelder. Gjennomsnittlig gesimshøyde blir 2,8 m, som er lavere enn bestemmelsene i planen tillater (3,5 m). Dessuten vil den høyeste gesimsen bli lavere enn kommuneplanens maks mønehøyde for garasjer (5 m). Det blir relevant å sammenligne høyeste gesims med mønehøyde i dette tilfellet.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.