



Pål Edvard Midtbø Mælen

Dato: 10.03.2023

Fiskåvegen 81

Dokumentnummer: 23/2315-1

4262 Avaldsnes

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

### **gnr. 90, bnr. 39 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg**

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Fiskåvegen 81, som ble kontrollert 3. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Det er en lekkasje fra septiktanken deres, som renner inn/ gjennom naboeiendom.
- Lokket på septiktank skal ligge 30cm over bakken, det ligger nå ca. 0,5m under bakkenivå. Det må settes på en foring for å heve lokket.

Frist for utbedring er satt til 17.04.23

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes med bilde til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr. 90, bnr. 39, avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Vedlagt ligger tilsynsrapport med bilder og forklaring på foring av kum.

Med hilsen

John Ivar Solvig  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

#### **Vedlegg:**

Fiskåvegen 81 90-39

Foring av kum