






Karmøy kommune





Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: COBD3432 Saksnummer: 2023/2050


Foretak

-  Badeva AS
Org.nr: 990288593
Sundvegen 26
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**
Terje Olsen
-  **Telefon**
92882060
-  **Mobil**
92882060
-  **Epost**
terje@comfortkarmoy.no

Kontaktperson

-  Østebø Tor
-  **Telefon**
92882062
-  **Telefon**
92882062
-  **Epost**
tor@badeva.no

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Sundvegen 22
-  **Gårds- og bruksnummer**
66/343
-  **Bygningsnummer**
11778690
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Østrem Eiendom Iii As
Postboks 407
4664 Kristiansand S
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Arbeid utført



Type tiltak

Annet



Bygningstype

Annen



Beskrivelse av tiltaket

Fordrøyningsmagasin som er omsøkt i tidligere rørleggermelding, Saksnr. 2022/10274 utgår. Det søkes nå om å fordrøye overvannet i terreng på egen eiendom.



Type arbeid

Overvann, utvendig

- Overvann til terreng

Takvannet føres inn i en ø1000 gatesluk uten bunn, utløpet fra første kum går til en andre kum uten bunn, røret er ett ø110 mm drensør som legges med hullene ned for å fordrøye i pukket grøft. Utløpet fra andre kum går til utenfor asfaltert område mot nord via ett ø 110 mm drensør med hullene ned og avsluttes i steinsatt grop.



Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato

07.03.2023

Ferdigdato

10.03.2023

Utvendig utstyr



Drensledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Kommentar

Tekst: Ø 160 mm fra innvendige taknedløp



Kommentar

Tekst: Ø 160 mm drensledning som ligger med hullene ned



Kommentar

Tekst: Ø 160 mm drensledning som ligger med hullene ned



Kommentar

Tekst: Drensør er avsluttet i steinsatt grop



Overvannsledning

Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Sluk

Material: Prefabr. PVC, Dimensjon: 1000mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Sluk

Material: Prefabr. PVC, Dimensjon: 1000mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.




SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato overvann
10.03.2023

 Tilleggsopplysninger

-