



KARMØY KOMMUNE

Are Bernhard Henriksen

Dato: 14.03.2023

Skrevegen 472

Dokumentnummer: 23/965-3

5541 Kolnes

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

Gnr. 117, bnr. 101 -Svar på tilbakemelding på avvik avløpsanlegg

Takker for tilbakemelding angående avvik etter tilsyn av avløpsanlegg.

Vi lukker avvik på sikring av lokk.

Minirensanlegg må dekkes mer til. Se vedlagt dokumentasjon på nedleggingsanvisning. Det er kun lokk som skal være synlig. Isopor må tildekkes mer.

Frist for utbedring er satt til 14.04.23.

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes med bilde til post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr. 117, bnr. 101 retting av avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avviket ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Transport_og-nedleggingsanvisning-FD-5N-PEH