

VASSBAKK & STOL AS
Att: Johannesen Svein Arild
Fotvegen 16
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ICTF7455	GID 148/241	2022/3537	Oddmund Røkke	Kopervik, 14.03.23

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 148/241 - Skogvegen 10 er godkjent med følgende krav til utførelse.

ingen krav.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
VASSBAKK & STOL AS	Fotvegen 16	4250	KOPERVIK

